

Záruční podmínky pro Automatický ochlazovací a hasicí systém ASES (ASES-DATVS)

Tento záruční list je zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. ASES GROUP, SE v souladu s výše uvedenými právními předpisy ručí za funkčnost výrobku v souladu s technickými podmínkami ve lhůtě 12 měsíců od dne instalace výrobcem nebo autorizovanou osobou a za předpokladu roční servisní prohlídky výrobcem nebo autorizovanou osobou a řádným vyplněním protokolu o instalaci zařízení ASES při dodržování podmínek dále uvedených. Záruka na baterie činí 6 měsíců.

Produkt musí být instalován nebo podroben servisní kontrole výrobcem nebo autorizovanou osobou a dále provozován v souladu s těmito podmínkami pro zachování jeho deklarované funkce a účelu.

Zařízení AOHS není určeno k provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu "B" (viz vyhl.č. 73/2010 Sb.).

Záruka zaniká:

- a) Porušením plomby nebo mechanickým poškozením způsobeným zákazníkem nebo třetí osobou
- b) Vadami způsobenými vnějšími podmínkami (t.j. povahy vnějších vlivů - prostředí: A teplota okolí; C nadmořská výška; F výskyt korozivních nebo znečišťujících látek; L výskyt živočichů; N sluneční záření; R pohyb vzduchu; S vítr)
- c) Vadami způsobenými instalací v rozporu s návodem k montáži zařízení
- d) Zásahem neoprávněnou osobou
- e) Sekundárním zahořením, t.j. opětovným zahořením po předchozím iniciaci a uhašení požáru chráněného prostoru. Zařízení ASES umí z principu iniciovat ochlazování a hašení pouze jednou
- f) Při změnách protokolu o instalaci neoprávněnou osobou (provozovatelem, zákazníkem)
- g) Pokud nebyla provedena roční servisní prohlídka a výrobcem nebo autorizovanou osobou
- h) Pokud nebyl podepsán protokol o instalaci zařízení ASES zákazníkem (nabyvatelem) a výrobcem nebo autorizovanou osobou
- i) Překročení doby skladování zákazníkem delší jednoho roku od doby prodeje uvedené v předávacím protokolu
- j) Při skladování produktu v rozporu s manuálem k produktu.
- k) Působení vyšší moci (záplava, přepětí v distribuční síti, poryvy větru, vichřice, orkán)
- l) Zapojením do elektrické sítě v rozporu s platnými ČSN a ČSN EN**

Upozornění: Při reklamaci předložte vyplněný protokol o instalaci zařízení ASES. Bez předložení platného a nepozměněného protokolu o instalaci zařízení ASES záruka zaniká.

Vlastnosti výrobku

Výrobky ASES slouží k ochlazování a hašení požárů vzniklých nebo již v samém zárodku požárů v uzavřených nebo polouzavřených prostorách (např. elektrorozvodné skříně, elektrických zařízení, prostory motorů).

Výrobek ASES obsahuje hasivo čistý plyn FM-200 (heptafluoropropan), který je schválen pro použití v EU. Hasivo nesmí přijít do kontaktu s osobou nosící kontaktní čočky! Po uhašení doporučujeme místnost vyvětrat.

Výrobek slouží k hašení požáru třídy A (požáry pevných látek), B (požáry kapalin nebo látek přecházejících do tekutého stavu) a C (požáry plynů) v polouzavřených nebo uzavřených prostorech. Výrobek je určen k hašení pod napětím.

Návod k použití:

Produkt v případě výskytu kritické nastavené teploty v chráněném prostředí automaticky zareaguje a provede tyto úkony (kritická teplota je obsahem názvu výrobku):

- 1) Vypuštění hasicího plynu FM-200. Dojde k okamžitému ochlazení okolí až na -17°C a uhašení počínajícího požáru. Veškerý hasicí plyn je vypuštěn a ukazatel manometru přejde do levé červené části.
- 2) Odpojení proudového chrániče a znemožnění další iniciace od elektrické energie – pokud je v chráněném zařízení zapojen.
- 3) Zaslání informace na EPS (elektronická požární signalizace) – pokud je v chráněném zařízení nasazena.

Údržba:

- Montáž, servisní prohlídku a případnou výměnu provede pouze výrobce nebo autorizovaná osoba (uvedená na www.ases-group.cz), která řádně vyplní protokol o instalaci
- Provozovatel nebo nabyvatel je povinen zajistit pravidelnou roční kontrolu výrobcem nebo autorizovanou osobou
- Doporučená výměna baterií činí 2 roky od data instalace výrobcem nebo autorizovanou osobou
- Pokud výrobek obsahuje manometr, je provozovatel nebo nabyvatel povinen při výpadku napětí zkontrolovat ukazatel tlaku na manometru. Nachází-li se ukazatel tlaku na nulové hodnotě (v okolním prostředí s teplotou v rozmezí 10 - 30°C), pak je provozovatel nebo nabyvatel povinen kontaktovat výrobce nebo autorizovanou osobu.

Skladování:

Výrobek je nutné skladovat v suchu do 40°C. Při překročení teploty 50°C dojde k nevratnému poškození!

Způsob likvidace:

Likvidaci provede provozovatel nebo nabyvatel v souladu s požadavky uvedenými v manuálu k produktu ASES.

Kontakt na výrobce nebo autorizovanou osobu (zhotovitele instalace): Naleznete na www.asesgroup.cz

Autorizovaná osoba, je fyzická podnikající osoba nebo právnická podnikající osoba, která po zaškolení k montáži a kontrole produktů ASES získala oprávnění (autorizační certifikát) k montážím a kontrolám produktů společnosti ASES GROUP, SE.